



IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU Br. 98 - 0288

Proizvod : Ručni dojavnik požara
tip PIT-98-Exi-t ; PIT-98-Exi-vd

Podnositelj zahtjeva: "P.I.T. ALARM" s p.o.
Ivanjorečka cesta 7 , Ivanja Reka

Proizvođač: "P.I.T. ALARM" s p.o.
Ivanjorečka cesta 7 , Ivanja Reka

Osnovna obilježja proizvoda: max. 30Vdc ; max. 500mA ; max. 1,3W

Ovlaštena organizacija KONČAR-PEX d.d. Baštijanova bb, Zagreb, Hrvatska
ovlašten od Državnoga zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Klasa : UP/I-383-02/97-02/62
Ur.br. : 558-04/9-97-2
od 29. prosinca 1997.

Zapisnikom o pregledu kod P.I.T ALARM od — , izabrano je vidi str. 4/7 uzoraka od istog tipa pregledanih uzoraka proizvodnih brojeva: nema broja.

Proizvod je ispitan sukladno zahtjevima norme HRN EN 50014:1997 i sljedećih propisa i normi
HRN EN 50020:1997 čl. 5.4

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitani uzorak.

Rezultati ispitivanja :

- jesu skladu sa zahtjevima normi DA
- nisu u skladu sa zahtjevima normi NE

Za područje primjene II , vrstu zaštite "i" , skupinu plinova IIC ,
temperaturni razred T6 / T4 , kategoriju "ia"/"ib" i mehaničku zaštitu IP 65 .

Ovo Izvješće ima 7 stranica i 0 priloga.

Ovo Izvješće nije dopušteno umnažati u dijelovima bez suglasnosti Ovlaštene organizacije.

Datum: 1998.09.29.

» KONČAR-PEX « d. d.
Zagreb — Baštijanova b.b.
2

Potpis ovlaštene osobe

K. Cofek, dipl.ing
K. Cofek