



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **S 34056/1**

Proizvod:
Product: **ELEKTROINSTALACIJSKE KUTIJE**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **P.I.T. - ALARM**

Tip-ovi:
Type:

- 1) Podžbukna ugradba-tip PA (s poklopcima i dodatnom opremom)
- 2) Ugradba u šuplje zidove-tip PA (s poklopcima i dodatnom opremom)
- 3) Ugradba u beton-tip PB (s poklopcima i dodatnom opremom)
- 4) Nadžbukna ugradba-tip PN (s poklopcima i dodatnom opremom)

- 5) Ugradba u beton-tip PBN (s poklopcima i dodatnom opremom)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **PITALARM d.o.o.
Ivanjorečka cesta 7
10373 IVANJA REKA**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

1)	Napon:	do 500 V
2)	Materijal:	polistiren/polipropilen

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **34056/1 / 05.11.2009.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03);
- Stručno izvješće ZIK-a br. N-34056/2
- HRN EN 60670, 1. dio, 22. dio
- HRN N.E1.101
- HRN N.E1.112
- HRN N.E1.117
- HRN N.E1.122

Valjanost do: **05.11.2011**
Valid until:

Datum: **12.11.2009**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.